



Директор

ГБУ СО КК «Терновский ПНИ»

Корниенко Н.А.

« 15 » июня 2023 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.

### Баня с реабилитационным центром.

#### I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Терновский психоневрологический интернат».

2. Адрес объекта: 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Комсомольская, 76.

3. Сведения об объекте:

3.1. Год постройки (введения в эксплуатацию) здания: 2003.

3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: не проводился.

3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа (в том числе 1 подземный), 232,6 кв.м.

3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 66800кв.м.

4. Основание для пользования объектом: оперативное управление

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: нет.

#### II. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

Наименование предоставляемых услуг: предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги, направленные на организацию сопровождения получателей социальных услуг при госпитализации в медицинские организации.

Категории граждан, являющихся получателями услуг (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые граждане; все возрастные категории): гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Категории обслуживаемых инвалидов (с ПОДА, инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху): с ПОДА, инвалиды-колясочники,

инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с психическими нарушениями.

Посещаемость (человек в день): 72 человека.

Форма оказания услуг (на объекте амбулаторно, на объекте стационарно, на объекте полустационарно, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте стационарно.

---

### III. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «#»)
1	выделенные места для парковки автотранспортных средств инвалидов	#
2	сменные кресла-коляски	+
3	адаптированные лифты	#
4	поручни	-
5	пандусы	-
6	подъемные платформы	#
7	доступные входные группы	-
8	доступные санитарно-гигиенические помещения	-
9	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	-
10	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	+
11	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	#

12	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	+
----	--	---

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «#»)
1	проведение обучения или инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
2	наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+
3	предоставление услуг инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения, с сопровождением инвалида по территории объекта и оказанием помощи работником организации	+
4	предоставление услуг с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	#
5	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	#

**V. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения объекта и условий предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов**

№	Мероприятия, необходимые для приведения	Объем расходов
---	---	----------------

п/п	объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	(тыс. рублей)
1	2	3
	<p>Привести в соответствие со СП.59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»:</p> <p><b>Вход №1:</b></p> <p><b>Наружная лестница:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предусмотреть высоту подъёма ступеней 12 – 15 см;</li> <li>- необходимо обеспечить единообразие геометрии ступеней;</li> <li>- необходимо обеспечить завершение поручней с не травмирующим окончанием;</li> <li>- необходимо обеспечить тактильно-контрастный напольный указатель перед верхней и нижней ступенью марша за 60 см;</li> <li>- необходимо обеспечить уклон пандуса не более 80 ‰;</li> <li>- необходимо обеспечить пандус, дублирующий наружную лестницу на входе бортиками высотой не менее 5 см.</li> <li>- необходимо оборудовать поручнями по обеим сторонам на высоте 70, 90 см;</li> <li>- обеспечить расстояние между поручнями 0,9-1,0 м;</li> <li>- обеспечить высоту порога не более 1,4 см;</li> </ul> <p><b>Вход №2:</b></p> <p><b>Наружная лестница:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - предусмотреть высоту подъёма ступеней 12 – 15 см;</li> <li>- необходимо обеспечить единообразие геометрии ступеней;</li> <li>- необходимо обеспечить завершение поручней с не травмирующим окончанием;</li> <li>- необходимо обеспечить тактильно-контрастный напольный указатель перед верхней и нижней ступенью марша за 60 см;</li> <li>- необходимо обеспечить уклон пандуса не более 80 ‰;</li> <li>- необходимо обеспечить пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</li> </ul>	1088

<p>бортами высотой не менее 5 см.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимо оборудовать поручнями по обеим сторонам на высоте 70, 90 см;</li> <li>- обеспечить расстояние между поручнями 0,9-1,0 м;</li> </ul> <p><b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимо обеспечить пути движения в коридорах шириной не менее 1,8м;</li> <li>- необходимо устранить перепад высот более 1,4 см;</li> <li>- необходимо обеспечить ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</li> </ul> <p><b>Зона оказания услуг.</b></p> <p><b>Кабина для переодевания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимо предусмотреть универсальную кабину с зоной для переодевания;</li> <li>- предусмотреть знак доступности кабины;</li> </ul> <p><b>Душевые:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимо установить настенные поручни в душевой кабине;</li> <li>- необходимо обеспечить систему тревожной сигнализации с персоналом.</li> </ul> <p><b>Санитарно-гигиеническое помещение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом;</li> <li>- установить информационные таблички помещений;</li> <li>- обустроить размер кабины (ширина x глубина) не менее 1,65 x2,2 м;</li> <li>- обустроить кабину</li> <li>- обеспечить долю доступных кабин уборных от общего количества 7% (но не менее 1)</li> <li>- обеспечить знаком доступности кабины для инвалидов;</li> <li>- определить размер кабины (ширина x глубина) не менее 1,65 x2,2 м;</li> <li>- обеспечить ширину двери кабины не менее 0,9 м;</li> <li>- обеспечить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м;</li> <li>- обеспечить пространство для разворота кресла-коляски диаметр не менее 1,4 м;</li> <li>- установить откидные опорные поручни,</li> </ul>	
--	--

	<p>штанги;</p> <p><b>Средства информации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимо нанести информирующую тактильную табличку для идентификации помещений.</li> </ul>	
--	---	--

Подписи членов комиссии:

Директор учреждения, председатель комиссии

Н.А. Корниенко

Инженер по инвентаризации строений и сооружений

А.П. Сухоручко

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Тихорецком районе

Н.Н. Филатова

Председатель Тихорецкого районного общества инвалидов

Ю.А. Логвинов

Председатель общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Краснодарского регионального отделения Тихорецкого муниципального образования

В.Б. Ткаун